

# ROHRNETZÜBERPRÜFUNGSDIENST

Franz Hafner

9184 St. Jakob, Rosental Str. 89

Mobil 0664 307 36 26

WASSERVERSORGUNGSANLAGE WG St. Jakob/Ros.									
Quellschüttungsmessungen Rosenbach - Quelle 1									
Datum	Uhrzeit	Lufttemp. °C	Witterung	Messwehr mm	Zeit/Messung s	Schüttung l/s	Leitfähigkeit µS/cm	Wassertemp. °C	Bemerkung
04.02.2023				4		0,85	402	7,9	
04.03.2023				10		3,38	402	7,9	
01.04.2023				6		1,56	400	7,8	
29.04.2023				10		3,38	400	8,0	
04.06.2023				35		22,13	400	8,0	
01.07.2023				33		20,20	404	8,5	
30.07.2023				31		18,45	401	8,6	
01.09.2023				40		27,05	399	8,3	
30.09.2023				30		17,55	400	8,2	
04.11.2023				80		55,25	400	8,3	
10.12.2023				33		20,20	402	7,9	
29.12.2023				20		9,54	408	7,5	

WASSERVERSORGUNGSANLAGE WG St. Jakob/Ros.									
Quellschüttungsmessungen Rosenbach - Quelle 2									
Datum	Uhrzeit	Lufttemp. °C	Witterung	Messwehr mm	Zeit/Messung s	Schüttung l/s	Leitfähigkeit µS/cm	Wassertemp. °C	Bemerkung
04.02.2023				18		8,16	408	8,5	
04.03.2023				12		4,42	409	8,6	
01.04.2023				19		8,80	403	8,0	
29.04.2023				36		23,01	400	7,9	
04.06.2023				20		9,54	400	8,0	
01.07.2023				18		8,16	397	8,4	
30.07.2023				17		7,47	399	8,2	
01.09.2023				20		9,54	398	8,0	
30.09.2023				21		10,23	399	8,2	
04.11.2023				15		6,19	399	8,1	
10.12.2023				24		12,50	400	8,0	
29.12.2023				23		11,74	404	7,7	

WASSERVERSORGUNGSANLAGE WG St. Jakob/Ros.									
Quellschüttungsmessungen Rosenbach - Quelle 3									
Datum	Uhrzeit	Lufttemp. °C	Witterung	Messwehr mm	Zeit/Messung s	Schüttung l/s	Leitfähigkeit µS/cm	Wassertemp. °C	Bemerkung
04.02.2023				29		16,67	401	8,0	
04.03.2023				28		15,81	401	8,0	
01.04.2023				30		17,55	400	7,8	
29.04.2023				19		8,80	398	7,5	
04.06.2023				13		5,01	398	7,6	
01.07.2023				17		7,47	398	8,3	
30.07.2023				17		7,47	396	8,2	
01.09.2023				15		6,19	395	8,0	
30.09.2023				14		5,59	396	8,0	
04.11.2023				43		30,10	396	7,9	
10.12.2023				33		20,20	398	7,5	
29.12.2023				34		21,15	400	7,4	

Wasser verwenden, nicht verschwenden!

# ROHRNETZÜBERPRÜFUNGSDIENST

Franz Hafner

9184 St. Jakob, Rosental Str. 89

Mobil 0664 307 36 26

WASSERVERSORGUNGSANLAGE WG St. Jakob/Ros.									
Quellschüttungsmessungen Strelzquelle alt									
Datum	Uhrzeit	Lufttemp. °C	Witterung	Messgefäß 10l	Zeit/Messung s	Schüttung l/s	Leitfähigkeit µS/cm	Wassertemp. °C	Bemerkung
04.02.2023				10	2,56	3,91	650	8,9	
04.03.2023				10	2,91	3,44	651	8,9	
01.04.2023				10	2,21	4,52	665	9,3	
29.04.2023				10	1,88	5,32	655	8,9	
04.06.2023				10	0,62	16,13	658	9,0	
01.07.2023				10	0,99	10,10	706	8,3	
30.07.2023				10	1,99	5,03	705	9,4	
01.09.2023				10	0,73	13,70	704	9,0	
30.09.2023				10	2,16	4,63	698	8,9	
04.11.2023				10	0,74	13,51	659	8,9	
10.12.2023				10	0,79	12,66	631	8,6	
29.12.2023				10	0,93	10,75	631	8,6	
WASSERVERSORGUNGSANLAGE WG St. Jakob/Ros.									
Quellschüttungsmessungen Strelzquelle neu									
Datum	Uhrzeit	Lufttemp. °C	Witterung	Messgefäß	Zeit/Messung s	Schüttung l/s	Leitfähigkeit µS/cm	Wassertemp. °C	Bemerkung
04.02.2023						1,34	673	8,2	
04.03.2023						1,27	674	8,2	
01.04.2023						1,34	679	8,6	
29.04.2023						1,35	669	8,0	
04.06.2023						1,73	673	8,1	
01.07.2023						1,63	707	9,3	
30.07.2023						1,75	704	9,2	
01.09.2023						2,07	704	8,9	
30.09.2023						1,30	688	8,6	
04.11.2023						2,63	675	8,2	
10.12.2023						2,19	655	8,0	
29.12.2023						2,50	654	8,0	

Wasser verwenden, nicht verschwenden!